Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы информирует

К ответственности привлечен гражданин за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ

Вследствие допущенных обвиняемым нарушений правил безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ и неудовлетворительной организации производства работ, рабочий, будучи необеспеченным средствами индивидуальной защиты, непроинструктированным, необеспеченным должным контролем за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины, за пределами территории строительного объекта, в ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ по перемещению канализационного кольца посредством использования полноповоротного пневмоколесного экскаватора, не предназначенного для данного вида работ, пострадавший, находясь на дне строительного котлована высотой 5,5 м, расположенного на открытом участке местности, находясь на высоте 1,5 метров от дна строительного котлован, в момент проведения демонтажа железобетонного кольца, в процессе подъема вышеуказанным экскаватором бетонированного кольца, произошло его частичное разрушение и падение части с высоты на строителя.

Обвиняемый в вышеуказанному происшествии сознается и вину признает в полном объеме, готов оказать полное содействие органам предварительного следствия